令和4年12月26日執行　事後審査型条件付一般競争入札

回　　答　　書

入札又は契約番号	中央教契工第4-14号
事　　業　　名	田富北小学校移転整備事業(繰越明許)
工　　事　　名	中央市立田富北小学校新校舎外構工事

質　　問　　及　　び　　回　　答	
問1	設計図書のうち外部電燈工事に関する図面が入っておらず
	積算の根拠が不明なため、設計図を提示して頂きたいのですが、
	いかがか。
答1	設計図の外部電灯設備図（E01図）を参照してください。
	照明器具（J）はLEDローポールライト、参考型番は
	「YYY76110Z LE1」とします。