

令和4年7月28日執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央管財工契第4-4号
事業名	財産総合管理事業
工事名	中央市役所旧豊富庁舎改修工事(機械設備)
質 問 及 び 回 答	
問1	地下式オイルタンクの撤去、解体とありますが、 受水槽が隣接している為、土留等の施工が困難であり、 撤去時に受水槽が倒壊する恐れがあります。 その為、地下式オイルタンクの撤去は困難と考えられますが どのような方法での撤去をお考えでしょうか。ご指示下さい。
答1	地下式オイルタンクの撤去に際しては、タンク上部の土間コン クリートを一部撤去の上、矢板を施工して土留めとし、その後 残りのコンクリート及びタンク周囲の土を除去し、タンクを撤去 することを想定しています。なお、タンク底部の基礎コンクリー トは、撤去せず存置のうえ埋め戻しを想定しています。