

令和5年12月26日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央教契工第5-24号
事業名	田富北小学校移転整備事業（繰越明許）
工事名	中央市立田富北小学校新運動場付帯施設建設工事
質 問 及 び 回 答	
問1	仮設事務所・休憩所トイレ設置・作業員駐車スペースはございますか。
答1	同敷地内で新運動場整備工事を施工中のため、業者間で調整のうえ場内に設置すること。
問2	工事用電力・用水は場内小メータ対応（有償）で借用できますか。
答2	可能。ただし問1回答を参照すること。
問3	工事用車両の進入ルート of 敷鉄板養生は必要ですか。
答3	敷鉄板養生は不要です。
問4	仮囲い設定範囲（形状）の計画がありましたらご指示願います。
答4	同敷地内で施工中の新運動場整備工事において設置しており、本工事での設置は不要です。
問5	S-01 地下水位・地質により山留め工事、水替え工事が必要になると思われませんがボーリングデータはございますか。
答5	敷地内近接箇所のボーリング調査結果より不要と見込んでいる。
問6	A-09 断面図に止水版W=200と記載がありますが設計書にありません指示願います。
答6	型枠工事に含めて積算すること。

令和5年12月26日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央教契工第5-24号
事業名	田富北小学校移転整備事業（繰越明許）
工事名	中央市立田富北小学校新運動場付帯施設建設工事
質 問 及 び 回 答	
問7	移設倉庫G-1の製造メーカー名を教えてください。
答7	（株）内藤ハウス製です。
問8	誘導員配置基準は大型車両搬入時と考えて宜しいですか。
答8	問4と同様とする。
問9	A-06 コンクリート工事の⑥混和材料にコンクリート躯体防水材とありますが使用箇所は基礎及び1Fスラブと考えて宜しいですか。 又、上記混和材の指定品名がありましたら指示願います。
答9	A-06特記仕様書の指示誤り。項目6については適用しない。 S-01の構造特記に従い混和材料はAE減水剤とする。
問10	M-01 特記仕様書の衛生器具表に化粧鏡の記入がありますが設計書にありません指示願います。
答10	特記仕様書の誤り。化粧鏡は不要とする。