

令和5年9月11日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央産契工第5-4号
事業名	デジタル田園都市国家構想交付金事業
工事名	シルク工芸館ふれあい館改修工事（建築主体）
質 問 及 び 回 答	
問1	AW-10.11.12 FIX部のガラスについてT5とありますが、サイズが大きくて製作不可となります。FL6としてよろしいですか。
答1	FL6としてください。
問2	WD-23について、平面図引違い建具表両開きとなっています。建具表両開きを正としてよろしいか。
答2	建具表を正とし、両開きとしてください。
問3	改修用フローリングt12とありますが、改修用は6tとなります。T12は一般用と考えてよろしいか。
答3	既存フローリングの上、一般用フローリングとしてください。
問4	厨房機器類移設再取付について、厨房機器の種類数量及び移設場所をご指示ください。給排水の配管等の切り離し接続は別途と考えてよろしいか。
答4	①機器一覧を添付します。 ②移動場所は1km圏内で、別途指示いたします。 ③切離しは別工事とします。

番号	種別	規格			数量	備考
		間口	奥行	高さ		
	【調理室1】					
70	作業台	600	450	800	2	
71	ソイルドテーブル	1,500	700	800	1	
72	洗浄機(ブースター共)	650	700	1,900	1	
73	クリーンテーブル	900	700	800	1	
74	浄水器	300	500	700	1	
75	引違戸 戸棚	1,200	600	800	2	
76	舟形シンク	900	600	800	1	
77	引出引違戸付作業台	1,500	600	800	1	
78	2槽シンク	1,200	600	800	1	
79	コーナー台	800	800	800	1	
80		200	600	800	1	
81	冷凍冷蔵庫	1,800	650	1,900	1	
82	フライヤー	450	600	800	1	
83	作業台	600	600	800	1	
84	ローレンジ	600	600	950	1	
	炊飯器				1	
85	スチームコンベクションオーブン	600	500	1,300	1	
86	作業台	650	600	800	1	
87	レンジ置台	600	400	560	1	
88	フライヤー	450	600	800	1	
89	1槽シンク	600	600	800	1	
90	ガステーブル	1,200	600	800	1	
91	作業台	600	600	800	1	
92	コールドテーブル	1,500	600	800	1	
93	コールドテーブル	1,500	600	800	1	
94	メタルラック(食品庫)	900	500	1,650	1	
95	冷凍冷蔵庫 (廊下)	900	600	1,800	1	

① 厨房設備業者による移設 を表す

