

令和6年7月30日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	農集工第6-5号
事業名	農業集落排水事業
工事名	浅利川東部地区処理施設設備改修工事
質 問 及 び 回 答	
問1	更新機器におきまして、製作納期を要する場合、工期延長について認めて頂く事は可能でしょうか。
答1	工期内での完了を予定しておりますが、必要があると認められる場合には協議を行います。
問2	槽内洗浄について、金抜き設計書に断面修復工がありませんが、高圧洗浄工内に含んでいるかご教授ください。
答2	高圧洗浄工内には含まれていません。
問2	防水塗装工事について、特記仕様書と金抜き設計書の仕様が異なります。どちらが正しいかご教授ください。
答2	無機質浸透性塗布防水は防水の工法を指しており、ポリウレア樹脂塗装は防水材を指しています。