

吹出口仕様
室名 家庭科室
仕様 VHS-350×200
風量 720m ³ /h
数量 3個
吹出口ボックス 500×300×300H

吹出口仕様
室名 理科室
仕様 VHS-350×150
風量 440m ³ /h
数量 3個
吹出口ボックス 500×250×300H

吸込口仕様
室名 家庭科室
仕様 VS-350×200
風量 720m ³ /h
数量 3個
吸込口ボックス 500×300×300H

吸込口仕様
室名 理科室
仕様 VS-350×150
風量 440m ³ /h
数量 3個
吸込口ボックス 500×250×300H

吸込口仕様
室名 MWC5
仕様 HS-200×200
風量 200m ³ /h
数量 2個
吸込口ボックス 350×350×250H

吸込口仕様
室名 MWC5
仕様 HS-150×150
風量 160m ³ /h
数量 2個
吸込口ボックス 300×300×250H

吹出・吸込口仕様
室名 図書室、家庭科室、理科室 図工室、日本語指導教室 イングリッシュルーム
仕様 消音形給排気グリル PZ-N15FG2 (三菱) 同等品
風量 500m ³ /h
数量 24個

吹出・吸込口仕様
室名 会議室2
仕様 消音形給排気グリル PZ-N15FG2 (三菱) 同等品
風量 350m ³ /h
数量 4個

追加部分

吸込口仕様
室名 家庭科室
仕様 HS-200×200
風量 240、360m ³ /h
数量 5個
吸込口ボックス 350×350×250H

吸込口仕様
室名 理科室
仕様 HS-200×200
風量 330m ³ /h
数量 4個
吸込口ボックス 350×350×250H

壁貫通部分凡例		
記号	内容	備考
RC	コンクリート壁コア抜き部分	RC表示下部の数値は貫通孔の直径を示す

	給気・排気ガラリ (別途建築工事)
	給気・排気用変形ダクト (本工事施工) ガラリ接続部分寸法 約1700×130H ダクト接続部分寸法 約1700×250H

