

令和7年6月27日 執行 事後審査型条件付一般競争入札
回 答 書

入札又は契約番号	中央子契第7-30号
事業名	市単独事業
工事名	中央市立田富第二・田富第三統合保育園建設（機械設備）工事
質 問 及 び 回 答	
問1	屋外給水管・屋外ガス管 埋設断面図にて、幅500、深さ3200となっておりますが、よろしいでしょうか。また、土留めは別途と考えてよろしいでしょうか。
答1	深さ3200は誤記です。深さ800を正とし、土留めは不要としてください。 内訳は別添図面を参照してください。