

令和7年11月27日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央子契第7-70号
事業名	市単独事業
工事名	中央市立田富第二・田富第三統合保育園外構工事
質 問 及 び 回 答	
問1	各種、数量計算書はありますか。
答1	別紙「01 数量計算書(統合保育園外構工事)」、「02 数量計算書(西側駐車場整備工事)」のとおりです。
問2	表層：混合土の詳細をお教え下さい。
答2	御坂産の混合土（山砂：砂を6：4）を見込んでいます。
問3	フラッグポール、シェードポールの施工手間は含まれていますか。
答3	含まれています。
問4	樹木の大きさ、数量をお教え下さい。
答4	別紙「【見積参考資料1】統合保育園外構工事 植栽」のとおりです。
問5	西側駐車場樹木撤去の数量をお教え下さい。
答5	西側駐車場樹木撤去については、西側駐車場南西エリアの敷地内に侵入している枝葉の除去及び敷地境界擁壁設置にあたり支障となる樹木の伐採・伐根を見込んでいます。見込数量については、別紙「【見積参考資料2】西側駐車場整備工事 樹木撤去」のとおりです。
問6	西側駐車場照明の詳細をお教え下さい。
答6	別紙「【見積参考資料3】西側駐車場整備工事 照明」のとおりです。

令和7年11月27日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央子契第7-70号
事業名	市単独事業
工事名	中央市立田富第二・田富第三統合保育園外構工事
質 問 及 び 回 答	
問7	仮囲いの詳細を教えてください。
答7	図面番号 EG-22に記載の次のとおりです。 単管パイプ+シート張り H=2.0m L=97m