

令和8年7月31日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	農集工第8-2号
事業名	農業集落排水事業
工事名	浅利川西部地区処理施設設備改修工事
質 問 及 び 回 答	
問1	水中ポンプ（着脱装置）更新に伴う各層の汚泥及び水抜きについてご教示ください。（作業者、引抜方法、搬出先）
答1	施設内の既設水中ポンプ及び市所有の可搬式ポンプを使用し、汚泥及び処理水を次の槽に順に送る計画をしており、施設内の槽で完結するため、搬出は予定していません。なお、この作業に関する作業者は、請負業者になります。
問2	スカムピット防水塗装について、超高压洗浄、断面修復作業は不要でしょうか。
答2	着手後の槽内の状況に応じて協議いたします。
問3	アスベスト調査が計上されておりますが、調査の結果、撤去作業が必要な場合は設計変更（増工）の対象として協議頂けますでしょうか。
答3	必要に応じて協議いたします。