

令和8年4月27日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央子契第8-3号
事業名	市単独事業
工事名	中央市立田富第一保育園改修（機械設備）工事
質 問 及 び 回 答	
問1	設計図及び設計書共にアスベスト含有に関する記載がありません。アスベスト調査・撤去・処分は不要と考えてよろしいでしょうか。アスベスト含有の場合は、場所と数量をご指示ください。
答1	アスベスト関係は（建築主体）工事に含まれています。
問2	設計書の給水設備の管種がすべてHIVPとなっております。「M01 特記仕様書」では、屋内埋設はVD、以外はVBとありますが、どのように考えればよろしいでしょうか。
答2	「M01 特記仕様書」の記載を正としてください。
問3	「M05 WC①平面詳細図」2通りに前室から入る洋便器があるのですが、器具表及び設計書に記載がありません。今回は対象外と考えてよろしいでしょうか。
答3	今回工事の対象外となります。
問4	戦争等の影響における物価上昇や品不足が続いております。落札決定後に、物価上昇及び欠品に伴う工期延期が発生する可能性があると思われませんが、どのようにお考えでしょうか。
答4	中央市建設工事標準請負契約約款の規定に基づき、受注者の責めに帰することができない事由による工期延期及び特別な原因による著しい物価上昇が生じた場合は、請負代金等の変更を協議することとします。