

令和8年4月27日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央教契工第8-1号
事業名	学校施設環境改善交付金事業（継続費）
工事名	中央市立田富小学校屋内運動場長寿命化改修等（建築主体） 工事
質 問 及 び 回 答	
問1	特記事項No2.1章3.3 電気保安技術者が配置常駐とありますが必要と考えますか。
答1	電気設備工事にて配置常駐させる予定です。
問2	AW6 斜線部は断熱パネルと考えて宜しいですか。断熱パネルの場合仕様をご指示ください。
答2	建具表姿図に表す通り、斜線部はFIX複層ガラスとして下さい。
問3	図面No. 40、56より、手摺仕上げがHLとVBの記載があります。手摺はHLと考えて宜しいですか。
答3	お見込みのとおり、手摺仕上げは全てSUS製HL仕上げです。