

令和8年4月27日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央教契工第8-3号
事業名	学校施設環境改善交付金事業（継続費）
工事名	中央市立田富小学校屋内運動場長寿命化改修等（機械設備）工事
質 問 及 び 回 答	
問1	図面 機械設備10 集中リモコン配線については「別途電気設備工事」との記載がありますが、空調の内訳書において「電源二次工事」に集中管理リモコン配線が含まれております。本件については、集中リモコン本体を電気設備工事側へ支給し、配線についても電気設備工事にて対応するものと考えておりますが、この認識でよろしいでしょうか。
答1	お見込みのとおり、集中管理リモコン本体は機械設備工事より、電気設備工事へ支給します。集中管理リモコン配線は、職員室まで電気設備工事となります。