

令和元年11月12日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央教契工第31-20号
事業名	田富北小学校移転整備事業(繰越明許)
工事名	中央市立田富北小学校新屋内運動場・新水泳プール場建設(電気設備)工事
質 問 及 び 回 答	
問	端子盤T-1内にテレビ機器(増幅器CATV-1、CS-D2W)の記載がありますが、内訳書には記載がありません。 図面を正としてよろしいでしょうか。
答	お見込みのとおり。 図面番号E13に記載のとおり「※端子盤内取付弱電機器は全て別途」としており、テレビ機器は将来対応となります。